

нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в МКД на территории Челябинской области

№ п.п	этажность здания	группы оборудования				
		осветительные установки общедомовых помещений	силовое оборудование лифтов	насосы и аппаратура управления насосами подачи холодной воды	циркуляционные насосы системы горячего водоснабжения	насосное оборудование системы отопления
		нормативы потребления, кВтч в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в МКД				
1	1-5 этажей	2.01	-	0.64	0.32	0.34
2	6 этажей и выше	2.76	2.36	0.71	0.32	0.33